



PUWiS Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.  
ul. 700-lecia 14/2; 72-200 Nowogard; Tel./fax 91-39-20-711

Laboratorium Badawcze  
ul. Boh. Warszawy 34; 72-200 Nowogard  
tel. 91-39-27-475 e-mail: laboratorium@puwis.pl



AB 828

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr LB/W/2046/2017

NAZWA ZLECENIODAWCY	PODSTAWA REALIZACJI
Zakład Wodociągów i Kanalizacji PUWiS Sp. z o.o.	LBw – 54/17

### OPIS/ IDENTYFIKACJA PRÓBKII

Nr próbki z rejestru	Miejsce/ szczegółowy punkt pobrania próbki	Obiekt badań
W 2046-07/17	Sieć wodociągowa w miejscowości Chlebowo nr 12b	woda wodociągowa

### DANE ZWIĄZANE Z POBRANIEM PRÓBKII

Data pobrania/ dostarczenia próbki	Data rejestracji próbki w laboratorium	Nr protokołu pobrania próbki	Pobranie próbki/ metodyka pobrania próbki
02.07.2017	02.07.2017	-	- [ ] pracownik laboratorium [x] zleceniodawca Łukasz Tomków
Data rozpoczęcia badania	02.07.2017	Data zakończenia badania	04.07.2017

#### Uwagi:

Osoba pobierająca próbkę wody ukończyła szkolenie „Zasady pobierania i postępowania z próbkami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody ciepłej użytkowej w kierunku Legionella sp., z basenów kąpielowych, kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli”; nr zaświadczenia 9/2013 wydany przez PSSE w Stargardzie Szczecińskim.

Stan próbki w chwili przyjęcia do laboratorium:  
- prawidłowy

Data utworzenia sprawozdania: 04.07.2017

Sprawozdanie zatwierdził:  
**Kierownik**  
**Laboratorium Badawczego**  
  
mgr inż. Katarzyna Mnich  
.....  
podpis

#### UWAGI:

Wyniki badań i pomiarów zestawione w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanej próbki  
Sprawozdanie z badania bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno być powielane inaczej niż w całości  
Metody oznaczone (A) objęte akredytacją nr AB 828; certyfikat akredytacji wydany przez PCA, dostępny w siedzibie laboratorium lub na stronie [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl).



PUWiS Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.  
ul. 700-lecia 14/2; 72-200 Nowogard; Tel./fax 91-39-20-711

Laboratorium Badawcze  
ul. Boh. Warszawy 34; 72-200 Nowogard  
tel. 91-39-27-475 e-mail: laboratorium@puwis.pl



AB 828

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr LB/W/2046/2017

Nr próbki z rejestru

W 2046-07/17

WYNIKI BADAŃ					
Nazwa oznaczenia	Metoda badań		Wynik ± niepewność (y ±U)	Jednostka	Wartość dopuszczalna**
Obecność i liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014	A	0	jtk/100 ml	0
Obecność i liczba bakterii <i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014	A	0	jtk/100 ml	0

\*\* Wartość dopuszczalna określona wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 27.11. 2015 r. poz. 1989).

Wyniki autoryzował:

Kierownik  
Laboratorium Badawczego

mgr inż. Katarzyna Mnich

- koniec sprawozdania-

## UWAGI:

Wyniki badań i pomiarów zestawione w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanej próbki  
Sprawozdanie z badania bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno być powielane inaczej niż w całości  
Metody oznaczone (A) objęte akredytacją nr AB 828; certyfikat akredytacji wydany przez PCA, dostępny w siedzibie laboratorium lub na stronie [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl).