



PUWiS Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
ul. 700-lecia 14/2; 72-200 Nowogard; Tel./fax 91-39-20-711

Laboratorium Badawcze
ul. Boh. Warszawy 34; 72-200 Nowogard
tel. 91-39-27-475 e-mail: laboratorium@puwis.pl



AB 828

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr LB/W/2062/2017

| NAZWA ZLECENIODAWCY | PODSTAWA REALIZACJI |
|---|---------------------|
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji PUWiS Sp. z o.o. | LBw – 54/17 |

OPIS/ IDENTYFIKACJA PRÓBK

| Nr próbki z rejestru | Miejsce/ szczegółowy punkt pobrania próbki | Obiekt badań |
|----------------------|--|-----------------|
| W 2062-07/17 | Stacja wodociągowa w miejscowości Chlebówko | woda uzdatniona |

DANE ZWIĄZANE Z POBRANIEM PRÓBK

| Data pobrania/ dostarczenia próbki | Data rejestracji próbki w laboratorium | Nr protokołu pobrania próbki | Pobranie próbki/ metodyka pobrania próbki |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | - | - [] pracownik laboratorium [x] zleceniodawca Łukasz Tomków |
| Data rozpoczęcia badania | 03.07.2017 | Data zakończenia badania | 04.07.2017 |

Uwagi:

Osoba pobierająca próbkę wody ukończyła szkolenie „Zasady pobierania i postępowania z próbkami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody ciepłej użytkowej w kierunku Legionella sp., z basenów kąpielowych, kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli”; nr zaświadczenia 9/2013 wydany przez PSSE w Stargardzie Szczecińskim.

Stan próbki w chwili przyjęcia do laboratorium:
- prawidłowy

Data utworzenia sprawozdania: 04.07.2017

Sprawozdanie zatwierdził:
Kierownik
Laboratorium Badawczego

mgr inż. Katarzyna Mnich
.....
podpis

UWAGI:

Wyniki badań i pomiarów zestawione w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanej próbki
Sprawozdanie z badania bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno być powielane inaczej niż w całości
Metody oznaczone (A) objęte akredytacją nr AB 828; certyfikat akredytacji wydany przez PCA, dostępny w siedzibie laboratorium lub na stronie www.pca.gov.pl.



PUWiS Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
ul. 700-lecia 14/2; 72-200 Nowogard; Tel./fax 91-39-20-711

Laboratorium Badawcze
ul. Boh. Warszawy 34; 72-200 Nowogard
tel. 91-39-27-475 e-mail: laboratorium@puwis.pl



AB 828

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr LB/W/2062/2017

Nr próbki z rejestru

W 2062-07/17

| WYNIKI BADAŃ | | | | | |
|--|-----------------------|---|---------------------------|------------|------------------------|
| Nazwa oznaczenia | Metoda badań | | Wynik ± niepewność (y ±U) | Jednostka | Wartość dopuszczalna** |
| Obecność i liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014 | A | 0 | jtk/100 ml | 0 |
| Obecność i liczba bakterii <i>Escherichia coli</i> | PN-EN ISO 9308-1:2014 | A | 0 | jtk/100 ml | 0 |

** Wartość dopuszczalna określona wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 27.11. 2015 r. poz. 1989).

Wyniki autoryzował:

Kierownik
Laboratorium Badawczego

mgr inż. Katarzyna Mnich

- koniec sprawozdania-

UWAGI:

Wyniki badań i pomiarów zestawione w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanej próbki
Sprawozdanie z badania bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno być powielane inaczej niż w całości
Metody oznaczone (A) objęte akredytacją nr AB 828; certyfikat akredytacji wydany przez PCA, dostępny w siedzibie laboratorium lub na stronie www.pca.gov.pl.