

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Stargardzie  
ul. Czarnieckiego 34

Stargard 02...03.2016r.

PSSE NHK- 4101-86/SSI /16



Przedsiębiorstwo Usług  
Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.  
ul. 700-lecia 14/2  
72-200 Nowogard

Na podstawie sprawozdań z badań nr Sp/BM/PW/312/16 z dnia 11.02.2016r. oraz Spr/ŚR/K/204/16 z dnia 26.02.2016r. próbek wody pobranych w dniu 08.02.2016r. z wodociągu Chlebówko gm. Stara Dąbrowa – sieć wodociągowa Chlebówko Szkoła Podstawowa w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego stwierdzono, że w zakresie zbadanych parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych woda z w/w ujęcia odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) ze względu na wysoką mętność -36 FNU (wartość dopuszczalna 1,0 FNU) oraz ponadnormatywną zawartość manganu – 110 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l) i żelaza 4550 µg/l (wartość dopuszczalna 200 µg/l).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z w/w ujęcia.

W związku powyższym proszę o niezwłoczne przesłanie informacji odnośnie podjętych działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody z wodociągu Chlebówko gm. Stara Dąbrowa.

**Otrzymują:**

1. Adresat
- ② Urząd Gminy w Starej Dąbrowie  
Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Stargardzie  
lek. Jacek Paczewski