


Znak sprawy: PSSE NHK- 4101-86/46/882 /16



Przedsiębiorstwo Usług Wodnych
i Sanitarnych Sp. z o.o.
ul. 700 – lecia 14/2
72-200 Nowogard

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4, art. 73 § 1 Kpa (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie jakości wody nie odpowiadającej wymaganiom sanitarnym w związku ze sprawozdaniem z badań Spr/ŚR/K/204/16 wody pobranej w dniu 08.02.2016r. z wodociągu Chlebówko gm. Stara Dąbrowa (Szkoła Podstawowa Chlebówko: mętność – 36FNU, mangan – 110 µg/l i żelazo 4550µg/l).

Strona może w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić uwagi, wnioski i dowody, co posłuży do opracowania decyzji.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Brak odpowiedzi nie wstrzymuje postępowania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stargardzie
lek. Jacek Paczewski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowe
3. Prokuratura Rejonowa w Stargardzie
ul. Czarnieckiego 32, 73-110 Stargard
4. a/a